



CHECKLISTE EIGENKONTROLLE Erläuterungen

Eigenkontrolle gemäß TRVB O 120

Gemäß TRVB O 120 ist in den Betrieben von einem Brandschutzwart (BSW) bzw. einem Brandschutzbeauftragten (BSB) eine laufende Eigenkontrolle im Rahmen des betrieblichen Brandschutzes durchzuführen. Im Folgenden wird eine Checkliste beigelegt. Im Zuge der Eigenkontrolle (Datum, Zeit) ist die Priorität (hoch – mittel – niedrig) der erforderlichen Maßnahmen festzulegen. Das durchführende Organ hat die Checkliste immer abzuzeichnen, damit die Erhebung jederzeit nachvollzogen werden kann.

Bereich

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Feuerwehrezufahrt und -aufstellfläche		
Wird diese Fläche häufig verstellt?		
Sind die Bodenmarkierungen verwittert?		
Sind alle Verkehrszeichen vorhanden?		
Brandabschnitte (Wände, Decken etc.)		
Ragt die Brandwand über die Dachhaut hinaus?		
Sind Beschädigungen erkennbar?		
Gibt es nicht abgeschottete Kabeltassen durch die Brandwand?		
Sind zusätzliche Rohrleitungen eingebaut?		
Befinden sich durchgehende Lüftungsleitungen ohne Klappen in der Wand?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Brandschutzklappen		
Sind die Klappen direkt an die Wand angeschlossen?		
Sind freie Strecken mit Brandschutzplatten verkleidet?		
Ist der Rückstellhebel leicht zugänglich?		
Liegt die Vermutung nahe, dass in den Leitungen ein hoher Verschmutzungsgrad vorliegt?		
Abschottungen		
Ist der Anstrich am und um das Schott vollflächig vorhanden?		
Befinden sich im Schott Durchbrüche, die nicht verschlossen sind?		
Ist die Belegungsdicke zu hoch?		
Ist das Schott gekennzeichnet?		
Feuerschutztüren		
Wird der Schließbereich freigehalten?		
Ist die Tür mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend?		
Weist die Tür Beschädigungen auf?		
Befindet sich im Falzbereich oder auf der Tür eine Kennzeichnung?		
Rauchschutztüren		
Wird der Schließbereich freigehalten?		
Ist die Tür mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend?		
Weist die Tür Beschädigungen auf?		
Befindet sich im Falzbereich oder auf der Tür eine Kennzeichnung?		
Weist die Verglasung Beschädigungen auf?		
Sind die Dichtungen beschädigt?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Feststellanlagen		
Gibt der Haltemagnet bei Betätigung des Prüfknopfes die Tür frei?		
Gibt es Schleifspuren durch die Tür am Boden?		
Notausgänge		
Ist ein Panikverschluss vorhanden und funktionstüchtig?		
Ist ein Stoßriegel am Notausgang vorhanden?		
Ist der Notausgang gekennzeichnet und beleuchtet?		
Notausstiege		
Ist der Notausstieg frei zugänglich?		
Ist eine Aufstiegshilfe vorhanden und unverrückbar befestigt?		
Ist der Notausgang gekennzeichnet und beleuchtet?		
Panikverschlüsse		
Sind die Verschlüsse frei beweglich?		
Stoßriegel		
Ist die Mechanik frei beweglich?		
Fluchtwege (Lagerungen)		
Sind die Wege ständig frei von Lagerungen?		
Werden die Wege durch leicht umstürzbare Lagerungen begrenzt?		
Sind die kritischen Wege notfalls gekennzeichnet?		
Fluchtwegbeleuchtung		
Sind die Leuchten funktionstüchtig?		
Sind die Kennzeichnungen vorhanden?		
Sind die Abstände der einzelnen Leuchten ausreichend?		
Werden Differenzstufen ausgeleuchtet?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Fluchtwegskennzeichnung		
Werden die richtigen Symbole verwendet?		
Kennzeichen nach ÖNORM F 2030, ÖNORM Z 1000		
Sind die Kennzeichnungen noch erkennbar?		
Ist das „Verhalten im Brandfall“ an strategisch wichtigen Orten angebracht?		
Rauchverbot		
Sind die Verbotsschilder noch erkennbar?		
Gibt es neue Bereiche, die gekennzeichnet werden müssen?		
Werden Sicherheitsabfallbehälter bereitgestellt?		
Alarmordnung		
Befinden sich die Alarmordnungen bei allen notwendigen Plätzen?		
Brandschutzordnung		
Ist die Brandschutzordnung aktualisiert?		
Wurde sie allen Mitarbeitern und neu eingetretenen Personen nachweislich übergeben?		
Brandschutzpläne		
Wurden die Pläne aktualisiert?		
Alarm- und Gefahrenabwehrpläne		
Sind die planlichen Unterlagen aktualisiert?		
Sind die angegebenen Rufnummern noch aktuell?		
Stehen die Unterlagen den wichtigen Institutionen zur Verfügung?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Feuerlöscher		
Sind die Feuerlöscher an den vorgesehenen Plätzen montiert?		
Wurden sie im vorgesehenen Intervall überprüft?		
Gibt es neue Maschinen oder Anlagenteile, die zu schützen sind?		
Wird ein Verzeichnis über die Zu- und Abgänge der Feuerlöscher geführt?		
Wandhydranten		
Wurden die Wandhydranten einer Erstabnahme unterzogen?		
Wurden wiederkehrende Überprüfungen von einer staatlich akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle vorgenommen?		
Sind offensichtliche Mängel vorhanden?		
Sind sämtliche Wandhydranten frei zugänglich?		
Brandmeldeanlage		
Wurde die Brandmeldeanlage einer Erstabnahme unterzogen?		
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?		
Interne Alarmanlage		
Ist die interne Alarmanlage notstromversorgt?		
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?		
Ist die Alarmanlage in allen Räumen hörbar?		
Ist es notwendig, wegen hoher Lärmentwicklung auch optische Anzeigen zu installieren?		
Sind alle Mitarbeiter mit dem Alarmsignal vertraut?		
Wurden Fremdfirmen mit dem Alarmsignal vertraut gemacht?		
Sind die Druckknopfmelder mit einem blauen Farbanstrich versehen?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Brandrauchentlüftungsanlage		
Wurde die Brandmeldeanlage einer Erstabnahme unterzogen?		
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?		
Sind die Druckknopfmelder mit einem grauen Farbanstrich versehen?		
Sprinkleranlage		
Wurde die Sprinkleranlage einer Erstabnahme unterzogen?		
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?		
Löschanlage		
Wurde die Löschanlage einer Erstabnahme unterzogen?		
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?		
Löschwasserversorgung		
Wurde die Anlage einer Erstabnahme unterzogen?		
Wird die Anlage einer laufenden Kontrolle unterzogen, ist dabei die Durchflussmenge gemessen worden?		
Sind Hydranten im Freien entsprechend gekennzeichnet?		
Sind sie auch für die Einsatzkräfte schnell auffindbar?		
Welche zusätzlichen Quellen stehen für den K-Fall zur Verfügung?		
Blitzschutzanlage		
Sind an der Anlage offensichtlich Mängel erkennbar? Offene Schellen, Drahtbrüche etc.?		
Liegt im Unternehmen ein aktuelles, mangelfreies Attest auf?		
Elektroinstallation		
Sind an der E-Installation offensichtliche Mängel erkennbar, wie offene Verteilerdosen, frei verlegte Kabel, defekte Steckdosen etc.?		
Befinden sich die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten		
Ist der Lagerraum gekennzeichnet?		
Ist die E-Installation intakt?		
Befinden sich im Lagerraum Elektrogeräte, die nicht ex-geschützt sind?		
Werden Abfüllvorgänge vorgenommen?		
Sind Maßnahmen gegen eine elektrostatische Entladung vorgesehen?		
Werden Sicherheitsbehälter bereitgestellt?		
Ist eine Löschdecke vorhanden?		
Ist eine Notdusche vorhanden?		
Explosionsschutzte Elektroinstallationen		
Liegt ein aktuelles, für Ex-Bereiche entsprechendes E-Attest vor?		
Ex-Bereiche		
Ist dieser Bereich entsprechend gekennzeichnet?		
Sind die Brandabschnitte ordnungsgemäß ausgeführt?		
Batterieladestation		
Sind die Abstände zu brennbaren Materialien ausreichend?		
Ist dieser Bereich gekennzeichnet?		
Sicherheitsabfallbehälter		
Wird der Konus richtig aufgesetzt?		
Weist der Behälter Verformungen auf?		
Ist jeder Arbeitsplatz, wo geraucht wird, mit einem Sicherheitsabfallbehälter ausgestattet?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten		
Ist der Lagerraum als solcher gekennzeichnete?		
Sind alle anderen notwendigen Angaben vorhanden?		
Liegt für den Lagerraum ein aktuelles E-Attest vor?		
Gibt es Regelungen, die den Tagesbedarf für Abteilungen festlegen?		
Können brennbare Flüssigkeiten durch andere Medien ersetzt wrden?		
Lagerraum für Druckgaspackungen		
Wird die höchstzulässige Lagermenge eingehalten?		
Sind die Feuerschutzabschlüsse intakt?		
Lagerraum für pyrotechnische Gegenstände		
Sind die Feuerschutzabschlüsse intakt?		
Lageraum für Flüssiggas		
Ist die Lüftung des Raumes in einen gesicherten Bereich möglich?		
Sind die Kennzeichnungen vorhanden?		
Lagerungen		
Werden Lagerungen nur an freigegebenen Plätzen vorgenommen?		
Wird Sauberkeit und Ordnung im Unternehmen gelebt?		
Wie werden brennbare Abfälle und selbstentzündliche Stoffe entsorgt?		
Werden Verpackungsmaterialien an einen sicheren Ort verbracht?		
Heißarbeiten		
Sind die betriebstechnischen Abläufe im Unternehmen festgeschrieben?		
Wird der Freigabeschein ordnungsgemäß verwendet?		
Ist der Einkauf, die Instandhaltung miteingebunden?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Schulungen		
Werden Mitarbeiter regelmäßig geschult?		
Werden Brandschutzübungen durchgeführt?		
Wird die Brandschutzordnung allen Mitarbeitern erläutert?		
Wird ein jährlicher Schulungsbedarfsplan erstellt?		
Räumungsübungen		
Wird zumindest einmal im Jahr eine Räumung des Objekts durchgeführt?		
Wurde die Räumung bei Auftreten von Mängeln wiederholt?		
Feuerwehrrübungen		
Ist es sinnvoll, mit der örtlichen Feuerwehr eine gemeinsame Übung abzuhalten?		
Wurde die Feuerwehr eingeladen, eine Betriebsbesichtigung durchzuführen?		
Wurden der Feuerwehr die aktuellen Brandschutzpläne übergeben?		
Interne Kommunikation		
Gibt es Informationen, die an die Mitarbeiter weitergeleitet werden?		
Werden Brandschutzprogramme durchgeführt?		
Werden Erfolge kommuniziert?		
Notfallvorsorge		
Wurden für das Unternehmen ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan erstellt?		
Wurde mit einem Brandschutzsanierungsunternehmen Vereinbarungen für den Ernstfall vereinbart?		
Wurden für die Materialbeschaffung und Warenverteilung Notfallpläne erstellt?		

Eigenkontrolle durchgeführt von:	Datum:	Erledigt:
Löschwasserrückhaltung		
Welche Sofortmaßnahmen werden nach einem Brand eingeleitet?		
Wo können größere Mengen an kontaminiertem Löschwasser aufgefangen werden?		
Können nachträglich Auffangbecken geschaffen werden?		
Kann auch mit mobilen Auffangbecken das Auslangen gefunden werden?		
Fremdfirmen		
Wurden Fremdfirmen mit den Brandschutzmaßnahmen vertraut gemacht?		
Gibt es dafür schriftliche Vereinbarungen?		
Ist sichergestellt, dass neue Mitarbeiter eingewiesen werden?		
Eigenkontrolle		
Werden die Eigenkontrollen in regelmäßigen Abständen durchgeführt?		
Wie und von wem werden die Intervalle festgelegt?		
Werden die Feststellungen lückenlos im Brandschutzbuch dokumentiert?		
Wird auch von den Brandschutzwarten eine lückenlose Dokumentation fortlaufend geführt und dem verantwortlichen BSB nachweislich übergeben?		